

FS-JYA绝缘靴(手套)耐压试验装置

国家相关检验机构鉴定书、部分用户反馈表

国家高电压计量站

武汉世纪华胜科技有限公司

校准证书

证书编号 (计)字 11087692 号

送检单位 武汉世纪华胜科技有限公司
计量器具名称 绝缘靴(手套)耐压装置
型号/规格 FS-JYA-5kVA/50kv
出厂编号 1108079
制造单位 武汉世纪华胜科技有限公司
校准依据 DL408-91《电力安全工作规程》

发证单位
(专用章)

校准专用章

批准人

核验员

校准

校准日期 2011年08月25日

计量检定机构授权证书号: (国)法计(2006)011号 **武汉世纪华胜科技有限公司**

地址: 湖北省武汉市洪山区珞瑜路143号

邮编: 430074

EMAIL: huangwm@whvri.com

服务电话: 027-59834656

监督电话: 027-59839828

传真: 027-59834658

武汉世纪华胜科技有限公司
国家高电压计量站

证书编号: 11087692号

第 1 页 共 2 页

- 中国合格评定国家订可委员会实验室认可证书号: NO.L1026
- 计量检定机构授权证书号: (国)法计(2002)01028 (国)法计(2002)01040
- 溯源性: 本次校准所使用的计量器具均可溯源到国家最高计量标准。
- 本次校准的技术依据(代号、名称):
DL408-91《电力安全工作规程》



- 校准环境条件

温度: 28 °C 湿度: 65 %RH 其它: ----

地址: 电磁室

注:

1. 本站只对加盖“国家高电压计量站校准专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的校准结果只对所校准器具有效。
3. 请妥善保管此证书。

武汉世纪华胜科技有限公司

校准结果

试验产品: 绝缘靴(手套)耐压装置

检测数据:

检验项目	要求值					结论
直观检查	外观无明显缺陷					合格
零位启动保护,零位指示灯	调压器不在零位时不能启动,调压器往零位时亮、升压时灭					合格
电源指示灯	送电时亮,启动时灭					合格
送电指示灯	启动时亮,停止时灭					合格
故障指示灯	送电时亮,复位时灭,有故障时亮					合格
电流表误差	±1%,泄露电流表最大指示范围为0~12毫安。					合格
电压表指示误差	±1.5%					合格
报警装置	启动、计时报警					合格
过流保护档保护值					高电压校验结果	
标准值(毫安)	6mA	8mA	10mA	12mA	标准值(kV)	测量值(kV)
毫安表一	6	8	10	12	5	5.01
毫安表二	6	8	10	12	10	10.02
毫安表三	6	8	10	12	20	20.06
毫安表四	6	8	10	12	30	30.05
毫安表五	6	8	10	12	40	50.09
毫安表六	6	8	10	12	50	50.18

测量结果不确定度: $J_{rel}=5 \times 10^{-3}$ $k=2$

以下空白

武汉世纪华胜科技有限公司